



Za potwierdzeniem odbioru

Wszyscy wykonawcy zainteresowani składaniem ofert

Wasz znak sprawy:

Murowana Goślina, dnia 17 września 2014 r.

Wpłynęło do Urzędu :

Znak sprawy:
ZP.271.18.2014

Telefon:
61 8923 662

Referent:
Anna Stern

Pokój:
32

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 pzp) na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich wraz z przebudową ulicy Podgórnej w Murowanej Goślinie w ramach zadań inwestycyjnych: pt. „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” oraz „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna.**

Adres:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl

Telefony:
Punkt Obsługi Interesanta
+48 61 892 36 00

Sekretariat Burmistrza
+48 61 892 36 05

Fax: +48 61 812 21 40

Godziny pracy urzędu:

**Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria,
Ewidencja Działalności Gospodarczej**
poniedziałek-piątek 7.00-18.00

Godziny pracy referatów i biur:

**Ewidencja Ludności,
Urząd Stanu Cywilnego**
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek-piątek 10.00-17.00

Pozostałe referaty i biura
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek-czwartek 10.00-15.30
piątek 10.00-13.00

**Dyżur Burmistrza
i Zastępcy Burmistrza:**
poniedziałek 14.00-16.00
czwartek 10.00-11.00

Działając na podstawie art. 38 ust. 1), 2), 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pisemne prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym brzmieniu:

Pytanie 7

Proszę określić tym nawierzchni (gatunek kamienia) w projekcie zieleni.

Odpowiedź:

W projekcie zieleni nie ma nawierzchni z kamienia.

Pytanie 8

Kratownice - w projekcie architektura - Escofet Carmel 100, jest nie do końca kompatybilna z projektem zieleni (brak otworów na wlewy do systemu napow-nawad.). Czy Zamawiający dopuszcza inny wzór z otworami na wlewy, w tym samym rozmiarze wykonane ze stali lub żeliwa. (przykładowe foto w poniżej.)

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć model kratownicy wg projektu zieleni lub inny równoważny zaakceptowany przez Inwestora.

Pytanie 9

Zaprojektowane donice (przekrój w projekcie architektura, także w zieleni) - po ociepleniu 5cm XPS lub PIR zostanie średnica 70 cm . To bardzo mało dla sadzonych drzew. Czy Zamawiający dopuszcza większe donice? Powinno być minimum 100 (najlepiej 150 cm średnicy).

Odpowiedź:

Należy wykonać donice o wymiarach 100x100cm – wymiary wg kosztorysu ofertowego

Pytanie 10

Na przekrojach (donica w projekcie zieleni) są osłony pni. Brak takich pozycji w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Nie należy stosować osłon stalowych

Pytanie 11

Wlewy do systemu napowietrzająco-nawadniającego dla drzew w kratownicach – z opisu projektu zieleni wynika, że mają to być wlewy z HDPE z pokrywką ALU, na rysunkach (przekroje w zieleni) pokazany jest model PRECINT z całym wlewem ALU. Proszę o określenie rodzaju wlewu.

Odpowiedź:

Należy wykonać cały wlew z metalu – model dowolny, dostosowany do zastosowanej kratownicy.

Pytanie 12

Czy wszystkie sadzone drzewa (w kratownicach i donicach) mają być mocowane systemem mocowanie bryły?

Odpowiedź:

Tak, zarówno drzewa w donicach jak i drzewa w kratownicach mają być zamocowane za pomocą systemu bezpalikowego. (mocowanie bryły korzeniowej do podłoża).

Adres:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl

Telefony:
Punkt Obsługi Interesanta
+48 61 892 36 00

Sekretariat Burmistrza
+48 61 892 36 05

Fax: +48 61 812 21 40

Godziny pracy urzędu:

**Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria,
Ewidencja Działalności Gospodarczej**
poniedziałek-piątek 7.00-18.00

Godziny pracy referatów i biur:

**Ewidencja Ludności,
Urząd Stanu Cywilnego**
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek-piątek 10.00-17.00

Pozostałe referaty i biura
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek-czwartek 10.00-15.30
piątek 10.00-13.00

**Dyżur Burmistrza
i Zastępcy Burmistrza:**
poniedziałek 14.00-16.00
czwartek 10.00-11.00



Pytanie 13

Jaki jest okres pielęgnacji zieleni w przetargu?

Odpowiedź:

Okres pielęgnacji - trzy lata.

Przesłane informacje proszę uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując jako ważne i wiążące.

W imieniu Zamawiającego:

BURMISTRZ
// Tomasz Łęcki

Adres:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl

Telefony:
Punkt Obsługi Interesanta
+48 61 892 36 00

Sekretariat Burmistrza
+48 61 892 36 05

Fax: +48 61 812 21 40

Godziny pracy urzędu:

**Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria,
Ewidencja Działalności Gospodarczej**
poniedziałek-piątek 7.00-18.00

Godziny pracy referatów i biur:

**Ewidencja Ludności,
Urząd Stanu Cywilnego**
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek-piątek 10.00-17.00

Pozostałe referaty i biura
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek-czwartek 10.00-15.30
piątek 10.00-13.00

**Dyżur Burmistrza
i Zastępcy Burmistrza:**
poniedziałek 14.00-16.00
czwartek 10.00-11.00

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.