NR WĘZŁA	SCHEMAT
W1	
W2 W3 W6	
W5	
W7	
W4	
W8	

ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK

RODZAJ KSZTAŁTKI, ŚREDNICA, TYP	ILOŚĆ
1. Trójnik kołnierzowy 150/150, typ 9203, Jafar, PN16	2
1A. Redukcja kołnierzowa 100/150 typ 9212	2
2. Zasuwa kołnierzowa ø150 typ 2002, Jafar, PN16	1
3. Skrzynka uliczna, sztywna, typ9501, h=270,ø270x190x157, Jafar	6
4. Obudowa teleskopowa typ 9011, Jafar	6
6. Kołnierz synoflex 100mm– HAWLE NR KAT 7994	2
7. Zasuwa kołnierzowa ø150 typ 2002, Jafar, PN16	3
8. Tuleja kołnierzowa x kołnierzem stalowym ø180/150,	8
9. łuk 30° ø180 SDR 17 PN10	3
11. Trójnik kołnierzowy 150/80 typ 9203, Jafar, PN16	2
12. Zasuwa kołnierzowa ø80 typ 2002, Jafar, PN16	2
13. Kształtka dwukołnierzowa ø80 L=0,5m typ 9216, Jafar, PN16	2
14. Kolano ze stopką ø80 typ 9202, Jafar, PN16	2
15. Hydrant naziemny ø80, typ 8003, Jafar (W9, W10)	2
16. Ślepy kołnierz ø150 typ 9219, Jafar, PN16	1

UWAGA: Wszystkie kształtki z żeliwa sferoidalnego o powierzchniach zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z farby epoksydowanej, nakładanej metodą proszkową o grubości nie mniejszej niż 250mikronów i nie większej niż 800 mikronów

Jakość zabezpieczenia antykorozyjnego musi być potwierdzona certyfikatem RAL lub innym równoważnym dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę badawczo–certyfikującą

Biuro Projektowe Flow-on s.c.

Biuro Projektowe "Flow-on" S.C. Katarzyna Kamińska Monika Narożniak
ul. Ziębicka 2 , 60-164 Poznań
tel./fax 0-61 662 11 68
www.flow-on.pl

INWESTOR	Gmina Murowana Goślina ul. Poznańska10 62–095 MUROWANA GOŚLINA	DATA 10.2015
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA W ULICY MOTYLEWSKIEGO /RADOMSKIEGO	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Katarzyna Kamińska upr. nr LBS/0016/POOS/07	BRANŻA: SANITARNA
OPRACOWAŁ		STADIUM PROJ.: PB-W
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Monika Narożniak upr. nr ZAP/0002/POOS/03	Nr.rys. S–03
TREŚĆ RYS.	SCHEMATY WĘZŁÓW MONTAŻOWYCH	